



ISO 9001-2008

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली

पो.ता.दापोली - ४१५७१२, जिल्हा - रत्नागिरी (महाराष्ट्र).

जा.क्र.डॉ.बासाकोकृवि/बांधकाम/अ-५/३३५५/ - /२०१८

दिनांक : 4 OCT 2018

दरपत्रक सुचना

विषय:- डॉ. बा.सा. को. कृ वि. दापोली येथील संशोधन संचालनालयाच्या मिटींग हॉल मध्ये वातानुकुलीत यंत्र बसविणे.


डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली येथील संशोधन संचालनालयाच्या मिटींग हॉलमध्ये वातानुकुलीत यंत्र बसविण्याचे आहे. सदर बसविण्यात येणाऱ्या वातानुकुलीत यंत्राचे दरपत्रक हे सीलबंद लखोटयामध्ये 'विद्यापीठ अभियंता, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी' यांचे नावे सदर कार्यालयात दरपत्रक सुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून दिनांक ११/१०/२०१८ रोजी दुपारी १३.०० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावे. दरपत्रकातील दर सर्व करांसहीत असावेत. तसेच सदर दरपत्रक सुचना विद्यापीठाच्या www.dbskkv.org या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. आवश्यक वातानुकुलीत यंत्राचा तपशील खालील प्रमाणे आहेत.

अ. क्र.	साहित्य तपशील	आवश्यक नग/संच	प्रती संच/ नग दर रू.	एकूण रक्कम रू.
१.	Supplying and erecting split type room Air conditioning unit 2 TR 5 star capacity 250V, 50 cycles, A. C. supply hacing 1 No of air handling unit hi-wall mounting type complete with Refrigerants R410 A /R32 and COPPER CONDENSOR at position as per specification no. APAC/SAC	१		
२.	Supplying & erecting copper pipe suitable for refrigeration system having 22 guage thickness and inner dia/size 12 mm complete	३		
३.	Supplying and erecting Elastomeric Nitrile rubber / foam tude type sleeves for over coating and insulating on provided PCP pipes / copper pipes having 9 mm thickness and nner diameter / sizes 12mm for Solar Water Heater System as per specification no ESD-ENR	३		

(कृ. मा. प.)

अटी व शर्ती:-

१. दरपत्रकामध्ये वॉरंटी कालावधीचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा.
२. वॉरंटी कालावधीमध्ये जर वातानुकुलीत यंत्र खराब झाले तर त्याची तात्काळ दुरुस्ती करून देणे बंधनकारक आहे.
३. दरपत्रकासोबत पॅनकार्ड व जीएसटी प्रमाणपत्र साक्षांकित करून सादर करणे बंधनकारक आहे.
४. दर सादर करताना ते FOR-दापोली असावे. तसेच ते सर्व करासहीत असावेत.
५. विहित दिनांकानंतर प्राप्त झालेल्या दरपत्रकांचा विचार करण्यात येणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
६. सिलबंद लखोट्यावरती विषय व अंतिम मुदतीचा स्पष्ट उल्लेख केलेला असावा.


4/10
विद्यापीठ अभियंता,

प्रत:- माहितीसाठी / प्रसिध्दीसाठी.

१. मा. संशोधन संचालक, डॉ. बा. सा. को. कृ. वि. दापोली.
२. मा. सहाय्यक अभियंता, डॉ. बा. सा. को. कृ. वि. दापोली.
३. ए. आर. माने, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), डॉ. बा. सा. को. कृ. वि. दापोली.
- ✓ ४. प्रभारी अधिकारी, कृषि ज्ञानव्यवस्थापन कक्ष, डॉ. बा. सा. को. कृ. वि., दापोली, जि. रत्नागिरी.
५. विद्यापीठ नोटीसबोर्ड.